



Uwaga: odpowietzniki na pionach należy wyprowadzić minimum 0,1m ponad grzejniki

PRACOWNIA PROJEKTOWA

**AUTORIS**

ul. Pogodna 9 lok.19, 15-354 Białystok, tel. 085 7440474, kom. 501099632 www.autoris.pl

PROJEKT:  
PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU  
ADMINISTRACYJNEGO - REMONT BUDYNKU URZĘDU MIASTA -  
NA DZ. NR 1252/3, 1253/3, 1255/5, 1260/16  
PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY 3 W JEDWABNEM, GM. JEDWABNE

INWESTOR:  
Gmina Jedwabne ul. Żwirki i Wigury 3, 18-420 Jedwabne

PROJEKTANT:  
mgr inż. Sławomir Honkowski  
nr upr. PDL/0041/P00S/04

SPRAWDZAJACY:  
mgr inż. Maciej Cichosz  
nr upr. PDL/0059/PWOS/10

DATA  
08.02.2016

NR. RYS.  
4

SKALA  
1:100

TYTUŁ RYSUNKU  
Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania