



OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA  
 obwody projektowane - samoczynne wyłączenie zasilania w układzie TN-C-S

UWAGI:

- Istniejąca linia zasilająca napowietrzna
- Schemat na etapie wykonawstwa należy uzgodnić z PGE RE O/Łomża
- tablica licznikowa zewnętrzna z tworzywa sztucznego
- instalację elektryczną wraz z tablicami wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej, z zastosowaniem materiałów posiadających certyfikaty znaku budowlanego B lub z deklarację zgodności, aprobaty techniczne, na znak CE
- urządzenia pomiarowe oraz wyzwalacz wzrostowy i aparaturę PWP należy osłonić i przystosować do plombowania.

Biurow Obsługi Inwestycji Fabian Okurowski  
 18-400 Łomża, ul. Przytułna 9 tel. (086 216 22 20)

07.11.2018r

INWESTOR	Gmina Jedwabne		
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		
TEMAT: Rozbudowa wraz z przebudową budynku OSP w Jedwabnem wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pięknej 2, 18-402 Jedwabne, dz. nr 1284/5		SKALA B/S	NR RYS. EI
NAZWA RYSUNKU: Główny schemat zasilania		UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Zenon Szulc	Łom7/84	