

Jedwabne, dnia 09.04.2020 r.

BIOŚ.271.2.2020

ODPOWIEDŹ
na zapytanie dotyczące treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 528260-N-2020 z dnia 01.04.2020 r.

Nazwa Zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w obrębie terenów rekreacyjnych przy ul. Plac 250-lecia w Jedwabnem oraz w miejscowości Pawelki, gm. Jedwabne”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1843) przekazuje treść zapytania wraz z udzieloną odpowiedzią:

ZAPYTANIE:

W dokumentacji znajdują się sprzeczne informacje dotyczące materiału, z jakiego ma zostać wykonana część urządzeń placu zabaw. Opis do projektu przedstawia przykładowe karty techniczne urządzeń wykonanych z drewna klejonego (zestaw baszta, huśtawka wagowa, huśtawka wahadłowa, piaskownica) lub litego (tablica do rysowania). Z kolei na planie sytuacyjnym oraz w kosztorysie pojawiają się zapisy wskazujące na to, że wymagane są urządzenia ocynkowane, a więc o konstrukcji metalowej.

Proszę o jednoznaczne określenie z jakiego materiału ma zostać wykonane wyposażenie placów zabaw. Ma to znaczący wpływ na wartość oferty.

ODPOWIEDŹ:

Dokumentacja precyzyjnie określa materiał z którego mają zostać wykonane urządzenia. Załączone karty techniczne określają, iż wszystkie elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korozją poprzez ocynkowanie lub lakierowanie proszkowe. Zapis w przedmiarze i na rysunku Projekt Zagospodarowania Terenu zwraca uwagę, że na wymienionych urządzeniach należy wykonać zabezpieczenie elementów metalowych poprzez ocynkowanie.

Burmistrz Jedwabnego

Adam Mariusz Niebrzydowski