

Jedwabne, dnia 18.09.2020 r.

BIOS.271.ZP.11.2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności na wykonanie zadania pn.: „Remont części pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Jedwabnem na potrzeby utworzenia Klubu Integracji Społecznej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

W nawiązaniu do zapytania ofertowego z dnia 10.09.2020 r. opublikowanego w bazie konkurencyjności (ogłoszenie nr 2020-3843-4482) na wykonanie wyżej opisanego zamówienia, poniżej przekazuję pytanie potencjalnego oferenta wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1

Poz. 81 i 82 przedmiaru robót dotyczy dostawy schodołazu gąsienicowego oraz montażu projektora i ekranu projekcyjnego.

Jeżeli wchodzi to w zakres zadania /brak wyszczególnienia w zapytaniu ofertowym/ proszę o podanie parametrów technicznych tych urządzeń.

Odpowiedź:

Minimalne parametry schodołazu:

- korzystanie nie wymaga obecności opiekuna,
- maksymalna waga osoby transp. wraz z wózkiem: 150 kg,

To są jedyne parametry i wystarczające do właściwego doboru urządzenia. Nie możemy podawać konkretnego modelu.

Poza tym oferowany schodołaz ma mieć wszystkie dokumenty dopuszczające do użytkowania zgodnie z miejscem użytkowania (budynek użyteczności publicznej) i przeznaczeniem.

Pozycja P82 Przedmiaru robót tj. "montaż projektora i ekranu projekcyjnego" dotyczy tylko montażu projektora i ekranu projekcyjnego, a nie jego zakupu. Zakupu dokonuje zamawiający, w związku z tym nie ma potrzeby podawania parametrów dla tych urządzeń.

Burmistrz Jedwabnego

Adam Mariusz Niebrzydowski